

**Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы №
101677-Т**

05.05.2026 08:43:54

Тапсырыс беруші* «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ
КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 101677

Тендер атауы Ілеспе қызметтері бар каналды
кондиционер

Ұйымдастырушының атауы «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ
КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, Алматы қ., Бостандық
ауданы, «Көктем-3» ы/а, 21,

**Толықтырылған өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу күні** 2026-05-12 15:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 15305285.70 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	274411-T1	Кондиционер	Ілеспе қызметтері бар каналды кондиционер	2.000	7652642.85	15305285.70

Лоттың № : 274411-T1

Лоттың атауы : Кондиционер

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : Ілеспе қызметтері бар каналды кондиционер

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ЖК "Реалклимат", 870621401090			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

Тендер талаптарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ЖК "Реалклимат"	870621401090	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер талаптарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 101677-Т

05.05.2026 08:43:54

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

№ тендера 101677

Наименование тендера Кондиционер канальный с
сопутствующими услугами

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы, Бостандыкский
район,мкр.Коктем 3,21,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2026-05-12 15:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 15305285.70 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	274411-Г1	Кондиционер	Кондиционер канальный с сопутствующими услугами	2.000	7652642.85	15305285.70

№ лота: 274411-Г1

Наименование лота: Кондиционер

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Кондиционер канальный с сопутствующими услугами

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ИП "Реалклимат", 870621401090			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <p>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</p> <p>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</p> <p>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</p> <p>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</p> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <p>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</p> <p>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</p> <p>3) протоколы связи (пункт №29),</p> <p>4) дистанционное управление (пункт №30).</p>

2	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4); 2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20); 3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21). 4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7). <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25), 2) исполнение внутреннего блока (пункт №13), 3) протоколы связи (пункт №29), 4) дистанционное управление (пункт №30).
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4); 2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20); 3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21). 4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7). <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25), 2) исполнение внутреннего блока (пункт №13), 3) протоколы связи (пункт №29), 4) дистанционное управление (пункт №30).

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4); 2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20); 3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21). 4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7). <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25), 2) исполнение внутреннего блока (пункт №13), 3) протоколы связи (пункт №29), 4) дистанционное управление (пункт №30).
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4); 2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20); 3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21). 4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7). <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25), 2) исполнение внутреннего блока (пункт №13), 3) протоколы связи (пункт №29), 4) дистанционное управление (пункт №30).

6	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <p>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</p> <p>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</p> <p>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</p> <p>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</p> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <p>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</p> <p>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</p> <p>3) протоколы связи (пункт №29),</p> <p>4) дистанционное управление (пункт №30).</p>
7	Председатель	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <p>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</p> <p>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</p> <p>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</p> <p>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</p> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <p>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</p> <p>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</p> <p>3) протоколы связи (пункт №29),</p> <p>4) дистанционное управление (пункт №30).</p>

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ИП "Реалклимат"	870621401090	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
---	--	-----------------------

Нет предоставленных заявок.

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций