

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 40254-Т

30.03.2023 15:44:04

Тапсырыс беруші* "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

Тендер № 40254

Тендер атауы Қатынасты бақылау және басқару жүйесі

Ұйымдастырушының атауы "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, ФУРКАТА, 4,

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2023-04-04 16:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Бас директордың орынбасары	Төраға
2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Бөлім бастығы	Төрағаның орынбасары
3	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Бөлім бастығы	Комиссияның мүшесі
4	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
5	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Жетекші экономист	Комиссияның мүшесі
7	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Бөлім бастығының орынбасары	Комиссияның мүшесі
8	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Бөлім бастығының орынбасары	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 19506919.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	159519-T1	Қатынасты бақылау және басқару жүйесі	БЦ Руқсатты бақылау жүйесі	1.000	19506919.00	19506919.00

Лоттың № : 159519-T1

Лоттың атауы : Қатынасты бақылау және басқару жүйесі

Қосымша сипаттамасы : БЦ Руқсатты бақылау жүйесі

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN", 000240001798				
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ө.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	
1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.	

2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
3	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
4	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
5	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.

6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АЛМАТЫ", 171140022713			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер ААН 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.

2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
3	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
4	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.

5	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	жіберілген жоқ

2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АЛМАТЫ"	171140022713	жіберілген жоқ
---	--	--------------	----------------

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Иә
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Иә
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Иә
	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Иә
	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 40254-Т

30.03.2023 15:44:04

Заказчик* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

№ тендера 40254

Наименование тендера Система контроля и управления доступом

Наименование организатора РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, ФУРКАТА, 4,

Дата окончания приема дополнительных заявок 2023-04-04 16:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Заместитель генерального директора	Председатель
2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Начальник отдела	Заместитель председателя
3	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Начальник отдела	Член комиссии
4	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Главный юрисконсульт	Член комиссии
5	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Главный юрисконсульт	Член комиссии
6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Ведущий экономист	Член комиссии
7	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Заместитель начальника	Член комиссии
8	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Начальник отдела	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 19506919.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	159519-T1	Система контроля и управления доступом	Система контроля доступа ЦБ	1.000	19506919.00	19506919.00

№ лота: 159519-T1

Наименование лота: Система контроля и управления доступом

Дополнительная характеристика : Система контроля доступа ЦБ

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН", 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p>	<p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера</p>
1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p>	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.</p>

2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
3	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
4	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
5	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.

6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АЛМАТЫ", 171140022713			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
3	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.

4	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
5	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер AAN 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.

7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования количество контроллеров (одна штука) не соответствуют с количеством блок\кейсов (шесть штук) для данных контроллеров. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: предложен один центральный контроллер ААН 32N, который по своим техническим характеристикам не позволяет управлять напрямую дверями. Как будет происходить подключение 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
---	-------------------------------	----------	--	--

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АЛМАТЫ"	171140022713	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Да

Члены тендерной комиссии	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Да
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Да
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Да
	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Да
	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Да
Секретарь тендерной комиссии	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.