

## Қорытындылар туралы хаттама №101677-Т

13.05.2026 14:25:02

Тапсырыс беруші*	«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тендер №	101677
Тендер атауы	Ілеспе қызметтері бар каналды кондиционер
Ұйымдастырушының атауы	«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, «Көктем-3» ы/а, 21,

### Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	МАРЧЕНКО АСЕЛЬ МАРАТОВНА	Басқарма Төрағасының орынбасары	Төраға
2	КАНДАЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры	Төрағаның орынбасары
3	КАСАНОВ ИЛЬЯС ОХАСОВИЧ	Ақпараттық технологиялар департаментінің техникалық қамтамасыз ету басқармасының бастығы	Комиссияның мүшесі
4	БУЛАТОВ САЙЛАУ ХАИРДЕНОВИЧ	Ақпараттық технологиялар департаментінің техникалық қамтамасыз ету басқармасының бас инженер-электронигі	Комиссияның мүшесі
5	АУКАИРОВ АЛИХАН ЖАНАТОВИЧ	Ішкі қауіпсіздік бөлімінің бастығы	Комиссияның мүшесі
6	МОСКАЛЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА	Қаржы департаментінің сатып алу бөлімінің бастығы	Комиссияның мүшесі
7	СУЛТАНБАЕВА ДИНАРА ЕРЛАНОВНА	құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы	Комиссияның мүшесі

8	ТУРДАЛЫ АЙНУР	Қаржы департаментінің сатып алу бөлімінің бас маманы	Хатшы
---	---------------	--	-------

**Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 15305285.70 теңге**

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	274411-Т1	Кондиционер	Ілеспе қызметтері бар каналды кондиционер	2.000	7652642.85	15305285.70

Лоттың №: 274411-Т1

Лоттың атауы: Кондиционер

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы: Ілеспе қызметтері бар каналды кондиционер

**Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 1**

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Деректемелер және мекен-жайы	Бірлік үшін бағасы, теңге	Жалпы сомасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
396899	ЖК "Реалклимат"	870621401090	<b>Мекенжай:</b> Қазақстан, Астана қ., Алматы ауданы, Б. Момышулы даңғылы, 13/3, 64, <b>КБ:</b> 19, <b>БСК:</b> CASPKZKA, <b>ЖСК:</b> KZ77722S000006903401, <b>Банк атауы:</b> "KASPI BANK" АҚ	5500000.00	11000000.00	2026-04-29 15:34:39

**Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:**

№	ЖК "Реалклимат" , 870621401090			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	АУКАИРОВ АЛИХАН ЖАНАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	МОСКАЛЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

3	МАРЧЕНКО АСЕЛЬ МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	СУЛТАНБАЕВА ДИНАРА ЕРЛАНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	КАСАНОВ ИЛЬЯС ОХАСОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	БУЛАТОВ САЙЛАУ ХАИРДЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	КАНДАЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

### Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
Тендерға қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген.				

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 274411-Т1 лот бойынша Ілеспе қызметтері бар каналды кондиционер тендерлік қатысуға бірде бір әлеуетті жеткізушінің жіберілмеуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	МАРЧЕНКО АСЕЛЬ МАРАТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	КАНДАЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	КАСАНОВ ИЛЬЯС ОХАСОВИЧ	Иә
	БУЛАТОВ САЙЛАУ ХАИРДЕНОВИЧ	Иә
	АУКАИРОВ АЛИХАН ЖАНАТОВИЧ	Иә
	МОСКАЛЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА	Иә
	СУЛТАНБАЕВА ДИНАРА ЕРЛАНОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ТУРДАЛЫ АЙНУР	Иә

Ескертпе:

\* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

## Протокол об итогах №101677-Т

13.05.2026 14:25:02

**Заказчик\*** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ  
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО  
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

**№ тендера** 101677

**Наименование тендера** Кондиционер канальный с  
сопутствующими услугами

**Наименование организатора** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ  
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО  
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

**Адрес организатора** Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский  
район, мкр. Коктем 3, 21,

### Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	МАРЧЕНКО АСЕЛЬ МАРАТОВНА	Заместитель Председателя Правления	Председатель
2	КАНДАЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Директор департамента информационных технологий	Заместитель председателя
3	КАСАНОВ ИЛЬЯС ОХАСОВИЧ	Начальник управления технического обеспечения департамента информационных технологий	Член комиссии
4	БУЛАТОВ САЙЛАУ ХАИРДЕНОВИЧ	Главный инженер-электроник управления технического обеспечения департамента информационных технологий	Член комиссии
5	АУКАИРОВ АЛИХАН ЖАНАТОВИЧ	начальник отдела внутренней безопасности	Член комиссии
6	МОСКАЛЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА	Начальник отдела закупок финансового департамента	Член комиссии
7	СУЛТАНБАЕВА ДИНАРА ЕРЛАНОВНА	Начальник отдела правового обеспечения	Член комиссии
8	ТУРДАЛЫ АЙНУР	Главный специалист отдела закупок финансового департамента	Секретарь

**Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 15305285.70 тенге**

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	274411-T1	Кондиционер	Кондиционер канальный с сопутствующими услугами	2.000	7652642.85	15305285.70

№ лота: 274411-T1

Наименование лота: Кондиционер

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг: Кондиционер канальный с сопутствующими услугами

**Информация о предоставленных тендерных заявках: 1**

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Реквизиты и адрес	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	Дата и время предоставления заявки
396899	ИП "Реалклимат"	870621401090	<b>Адрес:</b> Казахстан, г. Астана, район Алматы, проспект Б. Момышулы, 13/3, 64, <b>КБЕ:</b> 19, <b>БИК:</b> CASPKZKA, <b>ИИК:</b> KZ77722S000006903401, <b>Название банка:</b> АО "KASPI BANK"	5500000.00	11000000.00	2026-04-29 15:34:39

**Результаты голосования членов тендерной комиссии:**

№	ИП "Реалклимат" , 870621401090				
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера	

1	АУКАИРОВ АЛИХАН ЖАНАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</li> <li>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</li> <li>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</li> <li>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</li> </ol> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</li> <li>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</li> <li>3) протоколы связи (пункт №29),</li> <li>4) дистанционное управление (пункт №30).</li> </ol>
2	МОСКАЛЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</li> <li>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</li> <li>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</li> <li>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</li> </ol> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</li> <li>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</li> <li>3) протоколы связи (пункт №29),</li> <li>4) дистанционное управление (пункт №30).</li> </ol>

3	МАРЧЕНКО АСЕЛЬ МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</li> <li>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</li> <li>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</li> <li>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</li> </ol> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</li> <li>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</li> <li>3) протоколы связи (пункт №29),</li> <li>4) дистанционное управление (пункт №30).</li> </ol>
4	СУЛТАНБАЕВА ДИНАРА ЕРЛАНОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</li> <li>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</li> <li>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</li> <li>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</li> </ol> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</li> <li>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</li> <li>3) протоколы связи (пункт №29),</li> <li>4) дистанционное управление (пункт №30).</li> </ol>

5	КАСАНОВ ИЛЬЯС ОХАСОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</li> <li>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</li> <li>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</li> <li>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</li> </ol> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</li> <li>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</li> <li>3) протоколы связи (пункт №29),</li> <li>4) дистанционное управление (пункт №30).</li> </ol>
6	БУЛАТОВ САЙЛАУ ХАИРДЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</li> <li>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</li> <li>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</li> <li>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</li> </ol> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</li> <li>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</li> <li>3) протоколы связи (пункт №29),</li> <li>4) дистанционное управление (пункт №30).</li> </ol>

7	КАНДАЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует:</p> <p>1) предлагаемый поставщиком Товар работает на хладагенте R410A, в требованиях прописан R32A (пункт №4);</p> <p>2) потребляемая мощность в режиме охлаждения предлагаемого Товара 7,8 кВт в требованиях указано не более 5,8 кВт (пункт №20);</p> <p>3) потребляемая мощность в режиме нагрева предлагаемого Товара 7 кВт в требованиях прописано не более 6,4 кВт (пункт №21).</p> <p>4) уровень шума внутреннего блока предлагаемого Товара 52 дБ(А) в требованиях указано не более 45 дБ(А) (пункт №7).</p> <p>Отсутствует информация по следующим характеристикам:</p> <p>1) максимальная длина фреонпровода/максимальный перепад высот (пункт №12, 25),</p> <p>2) исполнение внутреннего блока (пункт №13),</p> <p>3) протоколы связи (пункт №29),</p> <p>4) дистанционное управление (пункт №30).</p>
---	-------------------------------	--------------------------------	---	--

#### Следующие тендерные заявки были допущены: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
Допущенные поставщики отсутствуют.				

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Кондиционер канальный с сопутствующими услугами по лоту №274411-Т1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	МАРЧЕНКО АСЕЛЬ МАРАТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	КАНДАЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Да

Члены тендерной комиссии	КАСАНОВ ИЛЬЯС ОХАСОВИЧ	Да
	БУЛАТОВ САЙЛАУ ХАИРДЕНОВИЧ	Да
	АУКАИРОВ АЛИХАН ЖАНАТОВИЧ	Да
	МОСКАЛЕНКО ЕЛЕНА БОРИСОВНА	Да
	СУЛТАНБАЕВА ДИНАРА ЕРЛАНОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	ТУРДАЛЫ АЙНУР	Да

Примечание:

\* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.