

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру туралы хаттамасы № 80664-Т

02.05.2025 15:04:37

Тапсырыс беруші*

"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

Тендер №

80664

Тендер атауы

Төменгі ауаны тарататын дәл
кондиционер.

Ұйымдастырушының атауы

"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы

Қазақстан, Алматы қ., Әуезов
ауданы, Фуркат, 4,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 43912232.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	230104-T1	Төменгі ауаны тарататын дәл кондиционер.	Ескісін бөлшектеу, монтаждау, іске қосу-баптау (материал)	2.000	21956116.00	43912232.00

Лоттың № : 230104-T1

Лоттың атауы : Төменгі ауаны тарататын дәл кондиционер.

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : Ескісін бөлшектеу, монтаждау, іске қосу-баптау (материал)

Біліктілік және тендер талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
313440	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	2025-04-14 11:47:59
314254	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LVE GROUP"	191140005579	2025-04-14 15:26:34

Тендерлік комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IT INTEGRATOR COMPANY" , 180540034631			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
2	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
3	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
4	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
5	Төраға	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SAM - TRADE" , 020640002863			

	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
2	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
3	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
4	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
5	Төраға	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" , 000240001798			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген техникалық сипаттама келесі параметрлерге сәйкес келмейді: статикалық қысым 20, салқындату қуаты 20,7 кВт, өлшемдері ЕхҰхБ 1085x775x1925, есептелген мәндердегі компрессор өнімділігінің қуат тұтынуына қатынасы 3,43 EER, температура айырмашылығы MEGR-МС-A 049, сыртқы ауа температурасы 40°C /- 20°C, қыздыру қуаты 24, 7 kW, 5 м қашықтықтағы шу деңгейі: 55,0 дБ(А).
2	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген техникалық сипаттама келесі параметрлерге сәйкес келмейді: статикалық қысым 20, салқындату қуаты 20,7 кВт, өлшемдері ЕхҰхБ 1085x775x1925, есептелген мәндердегі компрессор өнімділігінің қуат тұтынуына қатынасы 3,43 EER, температура айырмашылығы MEGR-МС-A 049, сыртқы ауа температурасы 40°C /- 20°C, қыздыру қуаты 24, 7 kW, 5 м қашықтықтағы шу деңгейі: 55,0 дБ(А).
3	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген, техникалық сипаттама келесі параметрлерге сәйкес келмейді: статикалық қысым 20, салқындату қуаты 20,7 кВт, өлшемдері ЕхҰхБ 1085x775x1925, есептелген мәндердегі компрессор өнімділігінің қуат тұтынуына қатынасы 3,43 EER, температура айырмашылығы MEGR-МС-A 049, сыртқы ауа температурасы 40°C /- 20°C, қыздыру қуаты 24, 7 kW, 5 м қашықтықтағы шу деңгейі: 55,0 дБ(А).

4	Төраға	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген, техникалық сипаттама келесі параметрлерге сәйкес келмейді: статикалық қысым 20, салқындату қуаты 20,7 кВт, өлшемдері ЕхҰхБ 1085x775x1925, есептелген мәндердегі компрессор өнімділігінің қуат тұтынуына қатынасы 3,43 EER, температура айырмашылығы MEGR-МС-А 049, сыртқы ауа температурасы 40°C /- 20°C, қыздыру қуаты 24, 7 kW, 5 м қашықтықтағы шу деңгейі: 55,0 дБ(А).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LVE GROUP" , 191140005579			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген техникалық ерекшелік келесі параметрлерге сәйкес келмейді: қуат тұтынуы - 7,2 кВт, желдеткіштердің қуат тұтынуы 0,71 кВт, температура айырмашылығы MEGR-МС-А - 049, конденсация температурасы - 51,1 °С, жылыту қуаты - 27,9 kW. Ұсынылған техникалық спецификацияда олардың түпнұсқалығына күмән тудыратын дәлме-дәл кондиционерлердің өлшемдері бар, өйткені негізгі қосымшада бұрын берілген техникалық сипаттамада бір кондиционер үлгісі үшін әртүрлі өлшемдер көрсетілген. Осыған байланысты, тендерлік комиссия келесі сілтемелер бойынша Mitsubishi Electric өндірушілері мен серіктестерінің ресми веб-сайттарындағы: 1) https://www.melcohit.com/en/products/1753/close-control-unit-air-cooled-direct-expansion , 2) https://kazintercool.kz/catalog/refrigeration/precision-air/tproduct/415722880-935130789302-t-next-dx-007-p1-s-026-p1-s-6-26-kvt , техникалық ерекшеліктерді тексерді, онда дәлме-дәл кондиционердің өлшемі (ЕхҰхБ) 1085x775x1925 мм тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес келмейді.
2	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген техникалық ерекшелік келесі параметрлерге сәйкес келмейді: қуат тұтынуы - 7,2 кВт, желдеткіштердің қуат тұтынуы 0,71 кВт, температура айырмашылығы MEGR-МС-А - 049, конденсация температурасы - 51,1 °С, жылыту қуаты - 27,9 kW. Ұсынылған техникалық спецификацияда олардың түпнұсқалығына күмән тудыратын дәлме-дәл кондиционерлердің өлшемдері бар, өйткені негізгі қосымшада бұрын берілген техникалық сипаттамада бір кондиционер үлгісі үшін әртүрлі өлшемдер көрсетілген. Осыған байланысты, тендерлік комиссия келесі сілтемелер бойынша Mitsubishi Electric өндірушілері мен серіктестерінің ресми веб-сайттарындағы: 1) https://www.melcohit.com/en/products/1753/close-control-unit-air-cooled-direct-expansion , 2) https://kazintercool.kz/catalog/refrigeration/precision-air/tproduct/415722880-935130789302-t-next-dx-007-p1-s-026-p1-s-6-26-kvt , техникалық ерекшеліктерді тексерді, онда дәлме-дәл кондиционердің өлшемі (ЕхҰхБ) 1085x775x1925 мм тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес келмейді.

3	Төраға	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді: қуат тұтынуы - 7,2 кВт, желдеткіштердің қуат тұтынуы 0,71 кВт, температура айырмашылығы MEGR-МС-А - 049, конденсация температурасы - 51,1 °С, жылыту қуаты - 27,9 kW. Ұсынылған техникалық спецификацияда олардың түпнұсқалығына күмән тудыратын дәлме-дәл кондиционерлердің өлшемдері бар, өйткені негізгі қосымшада бұрын берілген техникалық сипаттамада бір кондиционер үлгісі үшін әртүрлі өлшемдер көрсетілген. Осыған байланысты, тендерлік комиссия келесі сілтемелер бойынша Mitsubishi Electric өндірушілері мен серіктестерінің ресми веб-сайттарындағы: 1) https://www.melcohit.com/en/products/1753/close-control-unit-air-cooled-direct-expansion , 2) https://kazintercool.kz/catalog/refrigeration/precision-air/tproduct/415722880-935130789302-t-next-dx-007-p1-s-026-p1-s-6-26-kvt , техникалық ерекшеліктерді тексерді, онда дәлме-дәл кондиционердің өлшемі (ЕхҰхБ) 1085x775x1925 мм тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес келмейді.
4	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмейді: қуат тұтынуы - 7,2 кВт, желдеткіштердің қуат тұтынуы 0,71 кВт, температура айырмашылығы MEGR-МС-А - 049, конденсация температурасы - 51,1 °С, жылыту қуаты - 27,9 kW. Ұсынылған техникалық спецификацияда олардың түпнұсқалығына күмән тудыратын дәлме-дәл кондиционерлердің өлшемдері бар, өйткені негізгі қосымшада бұрын берілген техникалық сипаттамада бір кондиционер үлгісі үшін әртүрлі өлшемдер көрсетілген. Осыған байланысты, тендерлік комиссия келесі сілтемелер бойынша Mitsubishi Electric өндірушілері мен серіктестерінің ресми веб-сайттарындағы: 1) https://www.melcohit.com/en/products/1753/close-control-unit-air-cooled-direct-expansion , 2) https://kazintercool.kz/catalog/refrigeration/precision-air/tproduct/415722880-935130789302-t-next-dx-007-p1-s-026-p1-s-6-26-kvt , техникалық ерекшеліктерді тексерді, онда дәлме-дәл кондиционердің өлшемі (ЕхҰхБ) 1085x775x1925 мм тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес келмейді.

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
313440	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
314254	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LVE GROUP"	191140005579	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IT INTEGRATOR COMPANY"	180540034631
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SAM - TRADE"	020640002863

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол о допуске к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 80664-Т

02.05.2025 15:04:37

Заказчик* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

№ тендера 80664

Наименование тендера Прецизионный кондиционер с нижней
раздачи воздуха.

Наименование организатора РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский
район, ФУРКАТА, 4,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 43912232.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	230104-T1	Прецизионный кондиционер с нижней раздачи воздуха.	Демонтаж старого, монтаж, пуско-наладка (материал)	2.000	21956116.00	43912232.00

№ лота: 230104-T1

Наименование лота: Прецизионный кондиционер с нижней раздачи воздуха.

Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг : Демонтаж старого, монтаж, пуско-наладка (материал)

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями условий тендера тендерных заявках: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
313440	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	2025-04-14 11:47:59
314254	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LVE GROUP"	191140005579	2025-04-14 15:26:34

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IT INTEGRATOR COMPANY" , 180540034631			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	допущен		
2	Член комиссии	допущен		
3	Член комиссии	допущен		
4	Заместитель председателя	допущен		
5	Председатель	допущен		

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SAM - TRADE" , 020640002863				
№	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	допущен		
2	Член комиссии	допущен		
3	Член комиссии	допущен		
4	Заместитель председателя	допущен		
5	Председатель	допущен		
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" , 000240001798				
№	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера техническая спецификация не соответствует по следующим параметрам: статическое давление 20, холодопроизводительность 20,7 кВт, размеры ШхДхВ: 1085x775x1925, соотношение производительности компрессора при расчетных показателях к потребляемой мощности 3,43 EER, перепад тем-ры MEGR-MS-A 049, температура наружного воздуха 40°C /- 20°C, температура конденсации 48.2°C, теплопроизводительность 24,7 kW, уровень шума на расстоянии 5 м: 55,0 дБ(А).
2	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера техническая спецификация не соответствует по следующим параметрам: статическое давление 20, холодопроизводительность 20,7 кВт, размеры ШхДхВ: 1085x775x1925, соотношение производительности компрессора при расчетных показателях к потребляемой мощности 3,43 EER, перепад тем-ры MEGR-MS-A 049, температура наружного воздуха 40°C /- 20°C, температура конденсации 48.2°C, теплопроизводительность 24,7 kW, уровень шума на расстоянии 5 м: 55,0 дБ(А).
3	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера техническая спецификация не соответствует по следующим параметрам: статическое давление 20, холодопроизводительность 20,7 кВт, размеры ШхДхВ: 1085x775x1925, соотношение производительности компрессора при расчетных показателях к потребляемой мощности 3,43 EER, перепад тем-ры MEGR-MS-A 049, температура наружного воздуха 40°C /- 20°C, температура конденсации 48.2°C, теплопроизводительность 24,7 kW, уровень шума на расстоянии 5 м: 55,0 дБ(А).

4	Председатель	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, техническая спецификация не соответствует по следующим параметрам: статическое давление 20, холодопроизводительность 20,7 кВт, размеры ШхДхВ: 1085x775x1925, соотношение производительности компрессора при расчетных показателях к потребляемой мощности 3,43 EER, перепад тем-ры MEGR-MC-A 049, температура наружного воздуха 40°C /- 20°C, температура конденсации 48.2°C, теплопроизводительность 24,7 kW, уровень шума на расстоянии 5 м: 55,0 дБ(А).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LVE GROUP" , 191140005579			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера техническая спецификация не соответствует по следующим параметрам: потребляемая мощность - 7,2 кВт, потребляемая мощность вентиляторов 0,71 кВт, перепад тем-ры MEGR-MC-A - 049, температура конденсации - 51,1 °С, теплопроизводительность - 27,9 kW.</p> <p>В представленной технической спецификации указаны размеры прецизионных кондиционеров, которые вызывают сомнения в достоверности, так как в представленной ранее технической спецификации в основной заявке указаны другие размеры на ту же модель кондиционера.</p> <p>В связи с этим, тендерной комиссией проведена проверка технических характеристик на официальных сайтах производителей и партнеров Mitsubishi Electric по следующим ссылкам: 1) https://www.melcohit.com/en/products/1753/close-control-unit-air-cooled-direct-expansion, 2) https://kazintercool.kz/catalog/refrigeration/precision-air/tproduct/415722880-935130789302-t-next-dx-007-p1-s-026-p1-s-6-26-kvt, где размер (ШхДхВ) 1085x775x1925 мм прецизионного кондиционера не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.</p>
2	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера техническая спецификация не соответствует по следующим параметрам: потребляемая мощность - 7,2 кВт, потребляемая мощность вентиляторов 0,71 кВт, перепад тем-ры MEGR-MC-A - 049, температура конденсации - 51,1 °С, теплопроизводительность - 27,9 kW.</p> <p>В представленной технической спецификации указаны размеры прецизионных кондиционеров, которые вызывают сомнения в достоверности, так как в представленной ранее технической спецификации в основной заявке указаны другие размеры на ту же модель кондиционера.</p> <p>В связи с этим, тендерной комиссией проведена проверка технических характеристик на официальных сайтах производителей и партнеров Mitsubishi Electric по следующим ссылкам: 1) https://www.melcohit.com/en/products/1753/close-control-unit-air-cooled-direct-expansion, 2) https://kazintercool.kz/catalog/refrigeration/precision-air/tproduct/415722880-935130789302-t-next-dx-007-p1-s-026-p1-s-6-26-kvt, где размер (ШхДхВ) 1085x775x1925 мм прецизионного кондиционера не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.</p>

3	Председатель	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера техническая спецификация не соответствует по следующим параметрам: потребляемая мощность - 7,2 кВт, потребляемая мощность вентиляторов 0,71 кВт, перепад тем-ры MEGR-МС-А - 049, температура конденсации - 51,1 °С, теплопроизводительность - 27,9 kW.</p> <p>В представленной технической спецификации указаны размеры прецизионных кондиционеров, которые вызывают сомнения в достоверности, так как в представленной ранее технической спецификации в основной заявке указаны другие размеры на ту же модель кондиционера.</p> <p>В связи с этим, тендерной комиссией проведена проверка технических характеристик на официальных сайтах производителей и партнеров Mitsubishi Electric по следующим ссылкам: 1) https://www.melcohit.com/en/products/1753/close-control-unit-air-cooled-direct-expansion, 2) https://kazintercool.kz/catalog/refrigeration/precision-air/tproduct/415722880-935130789302-t-next-dx-007-p1-s-026-p1-s-6-26-kvt, где размер (ШхДхВ) 1085x775x1925 мм прецизионного кондиционера не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.</p>
4	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, техническая спецификация не соответствует по следующим параметрам: потребляемая мощность - 7,2 кВт, потребляемая мощность вентиляторов 0,71 кВт, перепад тем-ры MEGR-МС-А - 049, температура конденсации - 51,1 °С, теплопроизводительность - 27,9 kW.</p> <p>В представленной технической спецификации указаны размеры прецизионных кондиционеров, которые вызывают сомнения в достоверности, так как в представленной ранее технической спецификации в основной заявке указаны другие размеры на ту же модель кондиционера.</p> <p>В связи с этим, тендерной комиссией проведена проверка технических характеристик на официальных сайтах производителей и партнеров Mitsubishi Electric по следующим ссылкам: 1) https://www.melcohit.com/en/products/1753/close-control-unit-air-cooled-direct-expansion, 2) https://kazintercool.kz/catalog/refrigeration/precision-air/tproduct/415722880-935130789302-t-next-dx-007-p1-s-026-p1-s-6-26-kvt, где размер (ШхДхВ) 1085x775x1925 мм прецизионного кондиционера не соответствует требованиям технической спецификации заказчика.</p>

Отклоненные тендерные заявки: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
313440	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	отклонен без права переподдачи
314254	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LVE GROUP"	191140005579	отклонен без права переподдачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
313311	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IT INTEGRATOR COMPANY"	180540034631
313338	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SAM - TRADE"	020640002863

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций