

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру хаттамасы № 17054-Т

29.12.2021 12:52:48

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Тендер № 17054

Тендер атауы Кондиционерлер сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Райымбек, 511, 3.52

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Қызметкер	Төраға
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТҮЛЕБАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
8	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Қызметкер	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 39187500.00 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	100863-T2	кондиционер	Кондиционер жоғары дәлдікте	2.000	19593750.00	39187500.00

Лоттың № : 100863-T2

Лоттың атауы : кондиционер

Қосымша сипаттамасы : Кондиционер жоғары дәлдікте

Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
70082	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	2021-12-23 10:11:50
70265	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENT CENTER"	090740006664	2021-12-23 09:35:13

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN" , 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	өткізілді		
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	өткізілді		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	өткізілді		
5	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	өткізілді		
6	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	өткізілді		
7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS" , 050240012732			

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	өткізілді		
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	өткізілді		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	өткізілді		
5	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	өткізілді		
6	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	өткізілді		
7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP" , 160140009494			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	өткізілді		
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	өткізілді		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	өткізілді		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENT CENTER" , 090740006664			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	өткізілді		
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		
3	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	өткізілді		
4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	өткізілді		

6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	өткізілді		
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 080840010555			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность - 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность - не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе - 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе - не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа - значение не указано. Требуется: Температура горячего газа - не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора - указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора - не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора - значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора - не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике - значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике - не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.

2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	--------------------------	------------------------------------	---	---

3	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	-----------------------------------	------------------------------------	---	---

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	-------------------------------	------------------------------------	---	---

5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	-------------------------------	------------------------------------	---	---

6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	------------------------------	------------------------------------	---	--

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS"	050240012732
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENT CENTER"	090740006664

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отсутствует по болезни
Комиссияның мүшелері	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	Иә
	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	Иә
	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 17054-Т

29.12.2021 12:52:48

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 17054

Наименование тендера Закупка кондиционеров

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Сотрудник	Председатель
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Сотрудник	Заместитель председателя
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	Сотрудник	Член комиссии
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
8	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Сотрудник	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 39187500.00 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	100863-T2	Кондиционер	Кондиционер прецизионный	2.000	19593750.00	39187500.00

№ лота: 100863-T2

Наименование лота: Кондиционер

Дополнительная характеристика : Кондиционер прецизионный

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации тендерных заявках: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
70082	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	2021-12-23 10:11:50
70265	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENT CENTER"	090740006664	2021-12-23 09:35:13

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН" , 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	допущен		
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	допущен		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	допущен		
5	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	допущен		
6	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	допущен		

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS" , 050240012732			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	допущен		
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	допущен		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	допущен		
5	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	допущен		
6	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	допущен		
7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP" , 160140009494			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	допущен		
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	допущен		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	допущен		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENT CENTER" , 090740006664			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	допущен		

2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
3	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	допущен		
4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	допущен		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	допущен		
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 080840010555			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.

2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	--------------------------	-------------------------------	--	---

3	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	-----------------------------------	-------------------------------	--	---

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	-------------------------------	--------------------------------	---	---

5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	-------------------------------	-------------------------------	--	---

6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным выявлены следующие несоответствия: 1. Холодильный контур: Потребляемая мощность – 6,68 кВт при пиковой нагрузке и 4,42 кВт при расчётных условиях. Требуется: Потребляемая мощность – не менее 4,00 кВт не более 6,50 кВт. 2. Производительность холодильного контура: Влажность воздуха на выходе – 93 %. Требуется: Влажность воздуха на выходе – не менее 80 % - не более 92 %. 3. Требование к кондиционеру прецизионному (наружный блок): Температура горячего газа – значение не указано. Требуется: Температура горячего газа – не более 86 оС. 4. Потребляемый ток вентилятора – указано 3,20 А. Требуется: Потребляемый ток вентилятора – не менее 1,0 А не более 2,5 А. 5. Скорость вентилятора – значение не указано . Требуется: Скорость вентилятора – не менее 1 475 об/мин. 6. Расстояние между ребрами на теплообменнике – значение не указано. Требуется: Расстояние между ребрами на теплообменнике – не менее 1,8 мм. 7. По сопутствующей услуге - информация отсутствует.
---	------------------------------	-------------------------------	--	---

Отклоненные тендерные заявки: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
71015	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	отклонен без права переподачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
69404	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798
69773	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS"	050240012732
70082	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494
70265	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENT CENTER"	090740006664

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отсутствует по болезни
Члены тендерной комиссии	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	Да
	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	Да
	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций