

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 30939-Т

04.10.2022 12:38:23

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Тендер № 30939

Тендер атауы Автоматты өрт сөндіру жүйесін (газ түрі) сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Райымбек, 511, 3.52

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2022-10-07 16:30:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Қызметкер	Төраға
2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
3	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
4	АМАНТАЕВ ЖАНГЕЛЬДЫ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі

8	АХМЕТОВА РУШАНГУЛЬ АЛИМЖАНОВНА	Қызметкер	Хатшы
---	--------------------------------	-----------	-------

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 121421260.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	114234-Т3	Автоматты өрт сөндіру жүйесі	Автоматты өрт сөндіру жүйесі, типі газды	4.000	30355315.00	121421260.00

Лоттың № : 114234-Т3

Лоттың атауы : Автоматты өрт сөндіру жүйесі

Қосымша сипаттамасы : Автоматты өрт сөндіру жүйесі, типі газды

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП), 130840006380				
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	

1	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (МСП545Х-1В)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (САВ4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «HFC-227EA Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйы!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	-------------------------------	----------------	---	---

2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (МСР545Х-1В)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (САВ4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НFC-227EA Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйы!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	----------------------------------	----------------	---	---

3	АМАНТАЕВ ЖАНГЕЛЬДЫ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (МСР545Х-1В)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (САВ4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НFC-227EA Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйы!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	--------------------------------------	----------------	---	---

4	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (МСР545Х-1В)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (САВ4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НFC-227EA Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйы!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	-----------------------	----------------	---	---

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (МСП545Х-1В)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (САВ4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «HFC-227EA Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйы!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	------------------------------	----------------	---	--

6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (MCP545X-1B)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (СAB4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «HFC-227EA Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйы!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	----------------------------------	----------------	---	---

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (МСР545Х-1В)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (СAB4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «HFC-227EA Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйы!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN", 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас гарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	өткізілді		
2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	өткізілді		
3	АМАНТАЕВ ЖАНГЕЛЬДЫ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ	өткізілді		

4	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	өткізілді		
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	өткізілді		
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП)	130840006380	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	Иә
	АМАНТАЕВ ЖАНГЕЛЬДЫ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ	Иә
	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АХМЕТОВА РУШАНГУЛЬ АЛИМЖАНОВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 30939-Т

04.10.2022 12:38:23

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 30939

Наименование тендера Закупка системы автоматического
пожаротушения, тип газовое

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Райымбек, 511, 3.52

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2022-10-07 16:30:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Сотрудник	Председатель
2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Сотрудник	Заместитель председателя
3	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
4	АМАНТАЕВ ЖАНГЕЛЬДЫ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
8	АХМЕТОВА РУШАНГУЛЬ АЛИМЖАНОВНА	Сотрудник	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 121421260.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	114234-Т3	Система автоматического пожаротушения	Система автоматического пожаротушения, тип газовое	4.000	30355315.00	121421260.00

№ лота: 114234-Т3

Наименование лота: Система автоматического пожаротушения

Дополнительная характеристика : Система автоматического пожаротушения, тип газовое

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП), 130840006380				
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера	

1	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (MCP545X-1B)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (СAB4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НФС-227ЕА Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйходи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	-------------------------------	----------	--	--

2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (MCP545X-1B)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (СAB4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм², (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм², (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм² (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НФС-227ЕА Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйходи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	----------------------------------	----------	--	---

3	АМАНТАЕВ ЖАНГЕЛЬДЫ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (MCP545X-1B)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (СAB4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НФС-227ЕА Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйоди!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	--------------------------------------	----------	--	---

4	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (MCP545X-1B)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (СAB4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм², (КПСнг(A)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм², (КПСнг(A)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм² (КПСнг(A)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НФС-227ЕА Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйходи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	-----------------------	----------	--	---

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (MCP545X-1B)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (СAB4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(A)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(A)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(A)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НФС-227ЕА Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйходи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	------------------------------	----------	--	---

6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (MCP545X-1B)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (СAB4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм², (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм², (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм² (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НФС-227ЕА Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйходи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
---	----------------------------------	----------	--	---

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В проектно-сметной документации (далее - ПСД) запрашивается «Элемент дистанционного управления, синий «СТОП» (MCP545X-1B)», потенциальным поставщиком указан «Элемент дистанционного управления (синий) «Стоп» (ОПОП 2-35)», что не соответствует ПСД.</p> <p>2) В ПСД запрашивается «кабель для систем противопожарной защиты (КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75), 400 м.», потенциальным поставщиком указан «Кабель 4-жильный, цветной, 1 м, (СAB4/WH/100MT), 100м, кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,35 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,5 мм2, (КПСнг(А)-FRLS), 100м., кабель симметричной парной скрутки, 1x2x0,75 мм2 (КПСнг(А)-FRLS), 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>3) В ПСД запрашивается «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая с/з д20 (50/уп), 300м.», потенциальным поставщиком указан «Труба гофрированная Ж 16 мм, с протяжкой, 100м.», что не соответствует ПСД.</p> <p>4) В ПСД запрашивается «Модуль газового пожаротушения вместимостью 140л (МГП-1-(65-140-50)) и резерв, общее количество 16 шт.», потенциальным поставщиком указан «Модуль газового пожаротушения МГП ЗСК-22 (40-22,5-18) и резерв, общее количество 100 шт. шт. Вместимость: 22,5 л.», что не соответствует ПСД.</p> <p>5) В ПСД запрашивается «Газовое огнетушащее вещество ФК-5-1-12 (NOVEC 1230) и резерв, общее количество 1932 кг», потенциальным поставщиком указан «НФС-227ЕА Газ хладон (с заправкой) и резерв, общее количество 2240 шт.», что не соответствует ПСД.</p> <p>6) Следующие запрашиваемые данные в ПСД не предоставлены потенциальным поставщиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сигнализатор магнитно-контактный (ИО-102-20 БЗП), 7 шт.; - оповещатель свето-звуковой с надписью: «Газ-уйходи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 7 шт. - оповещатель световой с надписью: «Автоматика отключена» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.; - оповещатель световой с надписью: «Газ не входи!» скрытая надпись (КОП-25П (СН)), 5 шт.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH", 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	допущен		
2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	допущен		

3	АМАНТАЕВ ЖАНГЕЛЬДЫ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ	допущен		
4	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	допущен		
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	допущен		
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП)	130840006380	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Да

Члены тендерной комиссии	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	Да
	АМАНТАЕВ ЖАНГЕЛЬДЫ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ	Да
	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	АХМЕТОВА РУШАНГУЛЬ АЛИМЖАНОВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.