

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру хаттамасы № 15304-Т

09.12.2021 19:44:15

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Тендер № 15304

Тендер атауы Кондиционерлер сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Қызметкер	Төраға
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТҮЛЕБАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
9	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Қызметкер	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 49474218.75 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	100863-T1	кондиционер	Кондиционер жоғары дәлдікте	2.000	19593750.00	39187500.00
2	100842-T1	Кондиционер (сплит-жүйе)	Кондиционер (сплит-жүйе)	2.000	3428906.25	6857812.50
3	100845-T1	кондиционер	Кондиционер таспалық	1.000	3428906.25	3428906.25

Лоттың № : 100863-T1

Лоттың атауы : кондиционер

Қосымша сипаттамасы : Кондиционер жоғары дәлдікте

Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
65059	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	2021-11-22 11:07:21
65251	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	2021-11-23 10:35:47
65305	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	2021-11-23 10:38:02

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD" , 080940017104			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	өткізілді		
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	өткізілді		
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		

4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	өткізілді		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	өткізілді		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	өткізілді		
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН" , 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).

3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP" , 160140009494			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр - G4, во втором фильтр - M5 (требуется класс очистки фильтра - G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр - G4, во втором фильтр - M5 (требуется класс очистки фильтра - G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован

3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
---	----------------------------------	--	---	---

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104

Лоттың № : 100842-T1

Лоттың атауы : Кондиционер (сплит-жүйе)

Қосымша сипаттамасы : Кондиционер (сплит-жүйе)

Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
65107	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	2021-11-22 11:11:00
65320	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	2021-11-23 10:40:04

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD" , 080940017104			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	өткізілді		
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	өткізілді		
3	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	өткізілді		
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	өткізілді		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	өткізілді		
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP" , 160140009494			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.

2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.

6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN" , 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	өткізілді		
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	өткізілді		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	өткізілді		
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	өткізілді		
7	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	өткізілді		

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
---	-----------------------------	-----------------------	------------------------------

1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
---	--	--------------	------------------------------------

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798

Лоттың № : 100845-T1

Лоттың атауы : кондиционер

Қосымша сипаттамасы : Кондиционер таспалық

Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
65116	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	2021-11-22 11:13:16
65323	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	2021-11-23 10:44:24

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD" , 080940017104			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	өткізілді		
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	өткізілді		
3	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	өткізілді		
4	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	өткізілді		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	өткізілді		

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP" , 160140009494			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.

4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
5	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
6	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN" , 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	өткізілді		
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	өткізілді		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	өткізілді		
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	өткізілді		
7	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	өткізілді		

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Иә

Комиссияның мүшелері	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	Иә
	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	Иә
	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 15304-Т

09.12.2021 19:44:15

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 15304

Наименование тендера Закупка кондиционеров

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Сотрудник	Председатель
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Сотрудник	Заместитель председателя
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
4	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	Сотрудник	Член комиссии
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
9	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Сотрудник	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 49474218.75 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	100863-T1	Кондиционер	Кондиционер прецизионный	2.000	19593750.00	39187500.00
2	100842-T1	Кондиционер (сплит-система)	Кондиционер (сплит-система)	2.000	3428906.25	6857812.50
3	100845-T1	Кондиционер	Кондиционер кассетный	1.000	3428906.25	3428906.25

№ лота: 100863-T1

Наименование лота: Кондиционер

Дополнительная характеристика : Кондиционер прецизионный

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации тендерных заявках: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
65059	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	2021-11-22 11:07:21
65251	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	2021-11-23 10:35:47
65305	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	2021-11-23 10:38:02

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD" , 080940017104			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	допущен		

2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	допущен		
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	допущен		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	допущен		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	допущен		
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН" , 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).

3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: 1. Потребляемая мощность - 6,1 кВт (требуется - не менее 4,00 кВт не более 5,00 кВт); 2. Температура воздуха на выходе - 14,3 оС (требуется не менее 9,5 оС не более 11,5 оС); 3. Влажность воздуха на выходе - 82 % (требуется - не менее 90 % не более 92 %); 4. Производительность - 26,9 кВт (требуется - не менее 20,2 кВт не более 22 кВт).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP" , 160140009494			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр - G4, во втором фильтр - M5 (требуется класс очистки фильтра - G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр - G4, во втором фильтр - M5 (требуется класс очистки фильтра - G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован

3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам прецизионным (лот № 1) выявлены следующие несоответствия: - имеются расхождения в предоставленной технической спецификации и описании технической спецификации по классу очистки фильтра, в первом указан фильтр – G4, во втором фильтр – M5 (требуется класс очистки фильтра – G4). Согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой класс очистки фильтра будет использован.
---	----------------------------------	----------------------------------	--	---

Отклоненные тендерные заявки: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
65251	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	отклонен без права переподачи
65305	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	отклонен без права переподачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
65059	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104

№ лота: 100842-T1

Наименование лота: Кондиционер (сплит-система)

Дополнительная характеристика : Кондиционер (сплит-система)

Информация о приведенных в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации тендерных заявках: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
65107	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	2021-11-22 11:11:00
65320	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	2021-11-23 10:40:04

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD" , 080940017104				
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	допущен		
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	допущен		
3	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	допущен		
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	допущен		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	допущен		
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP" , 160140009494				
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.

2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.

6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам (сплит-система) (лот № 2) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN" , 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	допущен		
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	допущен		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	допущен		
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	допущен		
7	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	допущен		

Отклоненные тендерные заявки: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
65320	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	отклонен без права переподачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
65107	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104
65341	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798

№ лота: 100845-Г1

Наименование лота: Кондиционер

Дополнительная характеристика : Кондиционер кассетный

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации тендерных заявках: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
65116	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	2021-11-22 11:13:16
65323	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	2021-11-23 10:44:24

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD" , 080940017104			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	допущен		

2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	допущен		
3	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	допущен		
4	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	допущен		
5	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	допущен		
6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP" , 160140009494			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.

3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
5	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
6	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно предоставленной технической спецификации по кондиционерам кассетным (лот № 3) выявлены следующие несоответствия: - Тип хладагента - R410A/R32 (требуется - R410A) согласно требованиям технической спецификации Заказчика, потенциальный поставщик к тендерной заявке представляет техническую спецификацию с подробными техническими данными, однако в предоставленной потенциальным поставщиком спецификации не подробно указан какой тип хладагента будет использован.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН" , 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	допущен		
2	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	допущен		
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
4	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	допущен		
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
6	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	допущен		
7	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	допущен		

Отклоненные тендерные заявки: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
65323	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KPT GROUP"	160140009494	отклонен без права переподачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
---	--	-----------------------

65116	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104
65347	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	ДАВЛЕТБАЕВ КУАТ НУРАХМЕТКАЗИНОВИЧ	Да
	КУРМАНОВА САУЛЕ АЯПБЕРГЕНОВНА	Да
	КУРГАМБАЕВ ТАЛГАТ ТУЛЕБАЕВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.