

Қорытындылар туралы хаттама №43691-Т

15.06.2023 18:59:03

Тапсырыс беруші*	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тендер №	43691
Тендер атауы	Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер
Ұйымдастырушының атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
2	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Басқарма Төрағасының Орынбасары	Төраға
3	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаментінің директоры	Төрағаның орынбасары
5	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Қауіпсіздік департаментінің Ақпараттық қауіпсіздік басқармасының Бас маманы	Комиссияның мүшесі
6	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаментінің әкімшілендіру басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
8	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің директоры орынбасары	Комиссияның мүшесі
9	АХМЕТОВА САЛТАНАТ МҰРАТҚЫЗЫ	Сатып алу департаментінің Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маманы	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 16960911.58 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	160283-T1	Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер	Метрокластерді ұйымдастыру бойынша қызметтер	1.000	16960911.58	16960911.58

Лоттың №: 160283-T1

Лоттың атауы: Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы: Метрокластерді ұйымдастыру бойынша қызметтер

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
169613	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	991140000634	-	2023-05-29 17:11:48
169781	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NLS KAZAKHSTAN"	081040014026	-	2023-05-29 18:10:42
169892	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TERRA TELECOM"	210440028087	-	2023-05-26 11:21:51
169964	"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ	941240000193	-	2023-05-29 16:56:48

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА" , 991140000634		
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі
	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі		

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы 2-8, 9-14,16,17,19,20,22-25,27-33,35-37 кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр;</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>- «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2 Книга 1_АР v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады;</p> <p>- «Ғимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналарын монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4» файлдарында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды;</p> <p>- «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары кростық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды.</p>
2	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі «Қазтелпорт» АҚ - ҚХБ ЕҮ»</p> <p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы 2-8, 9-14,16,17,19,20,22-25,27-33,35-37 кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр;</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>- «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2 Книга 1_АР v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады;</p> <p>- «Ғимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналарын монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4» файлдарында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды;</p> <p>- «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары кростық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды.</p>
3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРБЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы 2-8, 9-14,16,17,19,20,22-25,27-33,35-37 кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр;</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>- «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2 Книга 1_АР v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады;</p> <p>- «Ғимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналарын монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4» файлдарында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды;</p> <p>- «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары кростық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды.</p>

4	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы 2-8, 9-14, 16, 17, 19, 20, 22-25, 27-33, 35-37 кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр;</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>- «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2 Книга 1_АР v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады;</p> <p>- «Ғимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналарын монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4» файлдарында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды;</p> <p>- «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары крестық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды.</p>
5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы 2-8, 9-14, 16, 17, 19, 20, 22-25, 27-33, 35-37 кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр;</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>- «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2 Книга 1_АР v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады;</p> <p>- «Ғимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналарын монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4» файлдарында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды;</p> <p>- «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары крестық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NLS KAZAKHSTAN" , 081040014026			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ө.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨО (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілеспе байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.
2	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі</p> <p>«NLS KAZAKHSTAN» ЖШС</p> <p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨО (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілеспе байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.

3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда: - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨО (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілеспе байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.</p>
4	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені: 1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда: - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨО (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілеспе байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.</p>

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; <p>2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨӨ (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілеспе байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TERRA TELECOM" , 210440028087			
Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; <p>2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ; <p>3) Әлеуетті жеткізуші өзінің тендерлік өтінімін тендер талаптарына сәйкес келтіру шеңберінде Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2а мекенжайы бойынша орналасқан ДӨО құжаттары ұсынылды, нақтырақ: авторы «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ деп көрсетілген техникалық төлқұжаты мен сұлбалар/жұмыс жобалары. Бұл ретте әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікті ұсынбаған немесе қызметтерді көрсету үшін аталған ДӨО ұсынылатыны туралы өзге түсініктеме ұсынылмаған, осыған байланысты тендерлік комиссия әлеуетті жеткізушінің тендер шарттарына қандай сәйкессіздіктерді жою үшін осы құжаттарды ұсынғанын анықтай алмайды. Бұдан басқа, Қағиданың 89-тармағының 3)-тармақшасының шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушілер «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ және «Terra Telecom» ЖШС атына «Terra Telecom» ЖШС ұсынатын ДӨО бұрын «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ тендерлік өтінімінде көрсетілгені туралы түсініктеме беру туралы сұраныс жолдады. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ-дан түскен жауапқа сай, аталған заңды тұлға өздерін Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2 а мекенжайы бойынша орналасқан үй-жайдың меншік иесі деп көрсетуде. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ ұсынған ақпарат дұрыс болған жағдайда, «Terra Telecom» ЖШС Әлеуетті жеткізушісі қосалқы мердігерлер (қоса орындаушылар) туралы ақпаратты беру бойынша, сондай-ақ Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға) жұмыстар және (немесе) қызметтер, оның ішінде жұмыстардың және (немесе) қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен асатын ілеспе қызметтердің көлемін беруді шектеу бойынша Қағиданың талаптарын сақтау қажет. Әлеуетті жеткізушілердің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша «Terra Telecom» ЖШС-дан аталған сұранысқа жауап келмеді.</p>
---	----------------------------	--	---	--

2	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі ТОО «Тerra Telecom»</p> <p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; <p>2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ; <p>3) Әлеуетті жеткізуші өзінің тендерлік өтінімін тендер талаптарына сәйкес келтіру шеңберінде Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2а мекенжайы бойынша орналасқан ДӨО құжаттары ұсынылды, нақтырақ: авторы «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ деп көрсетілген техникалық төлқұжаты мен сұлбалар/жұмыс жобалары. Бұл ретте әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікті ұсынбаған немесе қызметтерді көрсету үшін аталған ДӨО ұсынылатыны туралы өзге түсініктеме ұсынылмаған, осыған байланысты тендерлік комиссия әлеуетті жеткізушінің тендер шарттарына қандай сәйкессіздіктерді жою үшін осы құжаттарды ұсынғанын анықтай алмайды. Бұдан басқа, Қағиданың 89-тармағының 3)-тармақшасының шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушілер «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ және «Terra Telecom» ЖШС атына «Terra Telecom» ЖШС ұсынатын ДӨО бұрын «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ тендерлік өтінімде көрсетілгені туралы түсініктеме беру туралы сұраныс жолдады. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ-дан түскен жауапқа сай, аталған заңды тұлға өздерін Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2 а мекенжайы бойынша орналасқан үй-жайдың меншік иесі деп көрсетуде. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ ұсынған ақпарат дұрыс болған жағдайда, «Terra Telecom» ЖШС Әлеуетті жеткізушісі қосалқы мердігерлер (қоса орындаушылар) туралы ақпаратты беру бойынша, сондай-ақ Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға) жұмыстар және (немесе) қызметтер, оның ішінде жұмыстардың және (немесе) қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен асатын ілеспе қызметтердің көлемін беруді шектеу бойынша Қағиданың талаптарын сақтау қажет. Әлеуетті жеткізушілердің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша «Terra Telecom» ЖШС-дан аталған сұранысқа жауап келмеді.</p>
---	--------------------------	--	---	---

3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтімінің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рыскұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; <p>2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ; 3) Әлеуетті жеткізуші өзінің тендерлік өтінімін тендер талаптарына сәйкес келтіру шеңберінде Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2а мекенжайы бойынша орналасқан ДӨО құжаттары ұсынылды, нақтырақ: авторы «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ деп көрсетілген техникалық төлқұжаты мен сұлбалар/жұмыс жобалары. Бұл ретте әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікті ұсынбаған немесе қызметтерді көрсету үшін аталған ДӨО ұсынылатыны туралы өзге түсініктеме ұсынылмаған, осыған байланысты тендерлік комиссия әлеуетті жеткізушінің тендер шарттарына қандай сәйкессіздіктерді жою үшін осы құжаттарды ұсынғанын анықтай алмайды. Бұдан басқа, Қағиданың 89-тармағының 3)-тармақшасының шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушілер «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ және «Тerra Telecom» ЖШС атына «Terra Telecom» ЖШС ұсынатын ДӨО бұрын «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ тендерлік өтінімде көрсетілгені туралы түсініктеме беру туралы сұраныс жолдады. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ-дан түскен жауапқа сай, аталған заңды тұлға өздерін Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2 а мекенжайы бойынша орналасқан үй-жайдың меншік иесі деп көрсетуде. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ ұсынған ақпарат дұрыс болған жағдайда, «Terra Telecom» ЖШС Әлеуетті жеткізушісі қосалқы мердігерлер (қоса орындаушылар) туралы ақпаратты беру бойынша, сондай-ақ Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға) жұмыстар және (немесе) қызметтер, оның ішінде жұмыстардың және (немесе) қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен асатын ілеспе қызметтердің көлемін беруді шектеу бойынша Қағиданың талаптарын сақтау қажет. Әлеуетті жеткізушілердің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша «Terra Telecom» ЖШС-дан аталған сұранысқа жауап келмеді.
---	-------------------------------	--	--	--

4	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; <p>2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ; <p>3) Әлеуетті жеткізуші өзінің тендерлік өтінімін тендер талаптарына сәйкес келтіру шеңберінде Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2а мекенжайы бойынша орналасқан ДӨО құжаттары ұсынылды, нақтырақ: авторы «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ деп көрсетілген техникалық төлқұжаты мен сұлбалар/жұмыс жобалары. Бұл ретте әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікті ұсынбаған немесе қызметтерді көрсету үшін аталған ДӨО ұсынылатыны туралы өзге түсініктеме ұсынылмаған, осыған байланысты тендерлік комиссия әлеуетті жеткізушінің тендер шарттарына қандай сәйкессіздіктерді жою үшін осы құжаттарды ұсынғанын анықтай алмайды. Бұдан басқа, Қағиданың 89-тармағының 3)-тармақшасының шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушілер «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ және «Тerra Telecom» ЖШС атына «Terra Telecom» ЖШС ұсынатын ДӨО бұрын «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ тендерлік өтінімінде көрсетілгені туралы түсініктеме беру туралы сұраныс жолдады. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ-дан түскен жауапқа сай, аталған заңды тұлға өздерін Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2 а мекенжайы бойынша орналасқан үй-жайдың меншік иесі деп көрсетуде. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ ұсынған ақпарат дұрыс болған жағдайда, «Terra Telecom» ЖШС Әлеуетті жеткізушісі қосалқы мердігерлер (қоса орындаушылар) туралы ақпаратты беру бойынша, сондай-ақ Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға) жұмыстар және (немесе) қызметтер, оның ішінде жұмыстардың және (немесе) қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен асатын ілеспе қызметтердің көлемін беруді шектеу бойынша Қағиданың талаптарын сақтау қажет. Әлеуетті жеткізушілердің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша «Terra Telecom» ЖШС-дан аталған сұранысқа жауап келмеді.</p>
---	-----------------------------------	--	---	--

5	БИМЕН АЙГЕРИМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; <p>2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ; 3) Әлеуетті жеткізуші өзінің тендерлік өтінімін тендер талаптарына сәйкес келтіру шеңберінде Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2а мекенжайы бойынша орналасқан ДӨО құжаттары ұсынылды, нақтырақ: авторы «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ деп көрсетілген техникалық төлқұжаты мен сұлбалар/жұмыс жобалары. Бұл ретте әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікті ұсынбаған немесе қызметтерді көрсету үшін аталған ДӨО ұсынылатыны туралы өзге түсініктеме ұсынылмаған, осыған байланысты тендерлік комиссия әлеуетті жеткізушінің тендер шарттарына қандай сәйкессіздіктерді жою үшін осы құжаттарды ұсынғанын анықтай алмайды. Бұдан басқа, Қағиданың 89-тармағының 3)-тармақшасының шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушілер «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ және «Тerra Telecom» ЖШС атына «Terra Telecom» ЖШС ұсынатын ДӨО бұрын «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ тендерлік өтінімінде көрсетілгені туралы түсініктеме беру туралы сұраныс жолдады. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ-дан түскен жауапқа сай, аталған заңды тұлға өздерін Алматы қаласы, Войкова көшесі, 2 а мекенжайы бойынша орналасқан үй-жайдың меншік иесі деп көрсетуде. «Казтелепорт» - ҚХБ ЕБ» АҚ ұсынған ақпарат дұрыс болған жағдайда, «Terra Telecom» ЖШС Әлеуетті жеткізушісі қосалқы мердігерлер (қоса орындаушылар) туралы ақпаратты беру бойынша, сондай-ақ Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға) жұмыстар және (немесе) қызметтер, оның ішінде жұмыстардың және (немесе) қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен асатын ілеспе қызметтердің көлемін беруді шектеу бойынша Қағиданың талаптарын сақтау қажет. Әлеуетті жеткізушілердің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша «Terra Telecom» ЖШС-дан аталған сұранысқа жауап келмеді.
№	"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ , 941240000193			
Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері; <p>3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған; <p>4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілеспе қызмет көрсету; АЖ компоненттерінің үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тек АҚ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталықта 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингінің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмысы туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтауды тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметтер көрсетіледі: тіректің биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ЭЖКО кезекші персоналы) және Дата-орталық жүйелерін мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сыртқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдарық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс)» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс;»; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі YKK-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі;» деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; <p>5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықтауы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшден және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.
---	----------------------------	--	---	---

2	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі «Қазақтелеком» АҚ Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған: - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері;</p> <p>3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған: - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған;</p> <p>4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар: - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілесіп қызмет көрсету; АЖ компоненттерін үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тек АҚ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталықта 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингінің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмысы туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметтер көрсетіледі: тіректің биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ӘЖКО кезекші персонал) және Дата-орталық жүйелерін мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сыртқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдырық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшеденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққай/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс)» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс;»; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі YKK-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі»; деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; 5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды: - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшеденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшеден және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.</p>
---	-----------------------	------------------------------------	---	--

3	<p>НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ</p>	<p>қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады</p>	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі</p>	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан; 2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған: - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері; 3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған: - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған; 4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар: - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілесіп қызмет көрсету; АЖ компоненттерінің үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тек АҚ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталықта 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингінің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмысы туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметкер көрсетілді: тіректің биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ЭЖКО кезекші персоналы) және Дата-орталық жүйелерін мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сырқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдырық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшөденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс)» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс;»; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі ҰҚК-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі;» деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; 5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды: - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшөденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшөден және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.</p>
---	---------------------------------------	---	--	---

4	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері; <p>3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған; <p>4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілеспе қызмет көрсету; АЖ компоненттерінің үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тек АҚ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталықта 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингін бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмысы туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтауды тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметтер көрсетіледі: тіректің биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ЭЖКО кезекші персоналы) және Дата-орталық жүйелерін мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сыртқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдарық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс)» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс;»; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі YKK-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі;» деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; <p>5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықтауы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшден және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.
---	-----------------------------------	--	---	---

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері; <p>3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған; <p>4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілеспе қызмет көрсету; АЖ компоненттерінің үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тек АҚ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталықта 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингінің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмысы туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтауды тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметтер көрсетіледі: тіректің биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ЭЖКО кезекші персоналы) және Дата-орталық жүйелерін мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сыртқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдарық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс)» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс;»; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі YKK-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі;» деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемеге - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; <p>5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықтауы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшден және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.
---	------------------------------	--	---	--

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
Тендерға қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген.				

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 160283-Т1 лот бойынша Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер тендерлік қатысуға бірде бір әлеуетті жеткізушінің жіберілмеуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Иә
	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	Иә
	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АХМЕТОВА САЛТАНАТ МҰРАТҚЫЗЫ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах №43691-Т

15.06.2023 18:59:03

Заказчик*	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
№ тендера	43691
Наименование тендера	Услуги телекоммуникационные
Наименование организатора	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес организатора	Казахстан,г.Алматы,Медеуский район, микрорайон Самал-2,дом №97, нежилое помещение №13,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
2	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Заместитель Председателя Правления	Председатель
3	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	Директор департамента развития и поддержки инфраструктуры	Заместитель председателя
5	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Главный специалист Управления информационной безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
6	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	Главный специалист управления администрирования департамента развития и поддержки инфраструктуры	Член комиссии
8	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Заместитель директора департамента Юридического департамента АО "ЕНПФ"	Член комиссии
9	АХМЕТОВА САЛТАНАТ МҰРАТҚЫЗЫ	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 16960911.58 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	160283-T1	Услуги телекоммуникационные	Услуги по организации метрокластера	1.000	16960911.58	16960911.58

№ лота: 160283-T1

Наименование лота: Услуги телекоммуникационные

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг: Услуги по организации метрокластера

Информация о предоставленных тендерных заявках: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
169613	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	991140000634	-	2023-05-29 17:11:48
169781	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NLS KAZAKHSTAN"	081040014026	-	2023-05-29 18:10:42
169892	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TERRA TELECOM"	210440028087	-	2023-05-26 11:21:51
169964	"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ	941240000193	-	2023-05-29 16:56:48

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА", 991140000634			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации в строках 2-8, 9-14,16,17,19,20,22-25,27-33,35-37 Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам.</p> <p>2) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2_Книга 1_АР v03.pdf»; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках несгораемых труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4», не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок»; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275- Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму.
2	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера АО «Казтелепорт» - ДО НБК»</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации в строках 2-8, 9-14,16,17,19,20,22-25,27-33,35-37 Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам.</p> <p>2) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2_Книга 1_АР v03.pdf»; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках несгораемых труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4», не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок»; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275- Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму.

3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации в строках 2-8, 9-14,16,17,19,20,22-25,27-33,35-37 Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам. 2) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия: - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2_Книга 1_АР v03.pdf»; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках несгораемых труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4», не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок»; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму.
4	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации в строках 2-8, 9-14,16,17,19,20,22-25,27-33,35-37 Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам. 2) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия: - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2_Книга 1_АР v03.pdf»; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках несгораемых труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4», не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок»; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму.
5	БИМЕН АЙГЕРИМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации в строках 2-8, 9-14,16,17,19,20,22-25,27-33,35-37 Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам. 2) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия: - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2_Книга 1_АР v03.pdf»; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках несгораемых труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», «Д-275_Книга 1_ПЗ ver4», не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены раздельно и закрываться на замок»; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NLS KAZAKHSTAN" , 081040014026			

Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1 МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>
2 ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера ТОО «NLS KAZAKHSTAN»</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>

3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика;</p> <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>
4	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика;</p> <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика;</p> <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TERRA TELECOM" , 210440028087			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера	

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык – проспект Аль-Фараби – проспект Саина – проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать – 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложения №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил; <p>3) Потенциальным поставщиком в рамках приведения своей тендерной заявки в соответствие условиям тендера представлены документы на ЦОД, расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Войкова, 2а, а именно: технический паспорт и схемы/рабочие проекты, автором которых указан АО «Казтелепорт» - ДО НБК». При этом потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация либо иное пояснение с указанием того, что для оказания услуг им предлагается данный ЦОД, ввиду того тендерная комиссия не может определить для устранения каких несоответствий условиям тендера Потенциальным поставщиком были представлены данные документы. Кроме того, в рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос в адрес Потенциальных поставщиков АО «Казтелепорт» - ДО НБК» и ТОО «Terra Telecom», о предоставлении разъяснения касательно того, что предлагаемый ТОО «Terra Telecom» ЦОД был ранее указан в тендерной заявке АО «Казтелепорт» - ДО НБК». Согласно поступившего ответа от АО «Казтелепорт» - ДО НБК», данное юридическое лицо указывает себя собственником помещения, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Войкова, 2а. В случае корректности представленной АО «Казтелепорт» - ДО НБК» информации, Потенциальным поставщиком ТОО «Terra Telecom» также необходимо соблюдать требования Правил по предоставлению информации о субподрядчиках (соисполнителях), а также по ограничению на передачу Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объема работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающего две трети от общего объема работ и (или) услуг. По состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ от ТОО «Terra Telecom» на данный запрос не поступил.</p>
---	----------------------------	-----------------------------------	---	---

2	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера ТОО «Terra Telecom»</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложения №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил; <p>3) Потенциальным поставщиком в рамках приведения своей тендерной заявки в соответствие условиям тендера представлены документы на ЦОД, расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Войкова, 2а, а именно: технический паспорт и схемы/рабочие проекты, автором которых указан АО «Казтелепорт» - ДО НБК». При этом потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация либо иное пояснение с указанием того, что для оказания услуг им предлагается данный ЦОД, ввиду того тендерная комиссия не может определить для устранения каких несоответствий условиям тендера Потенциальным поставщиком были представлены данные документы. Кроме того, в рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос в адрес Потенциальных поставщиков АО «Казтелепорт» - ДО НБК» и ТОО «Terra Telecom», о предоставлении разъяснения касательно того, что предлагаемый ТОО «Terra Telecom» ЦОД был ранее указан в тендерной заявке АО «Казтелепорт» - ДО НБК». Согласно поступившего ответа от АО «Казтелепорт» - ДО НБК», данное юридическое лицо указывает себя собственником помещения, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Войкова, 2а. В случае корректности представленной АО «Казтелепорт» - ДО НБК» информации, Потенциальным поставщиком ТОО «Terra Telecom» также необходимо соблюдать требования Правил по предоставлению информации о субподрядчиках (соисполнителях), а также по ограничению на передачу Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объема работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающего две трети от общего объема работ и (или) услуг. По состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ от ТОО «Terra Telecom» на данный запрос не поступил.</p>
---	-----------------------	-------------------------------	--	---

3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык – проспект Аль-Фараби – проспект Саина – проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать – 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»;</p> <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то: - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложения №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил;</p> <p>3) Потенциальным поставщиком в рамках приведения своей тендерной заявки в соответствие условиям тендера представлены документы на ЦОД, расположенный по адресу: г.Алматы, ул.Войкова, 2а, а именно: технический паспорт и схемы/рабочие проекты, автором которых указан АО «Казтелепорт» - ДО НБК». При этом потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация либо иное пояснение с указанием того, что для оказания услуг им предлагается данный ЦОД, ввиду того тендерная комиссия не может определить для устранения каких несоответствий условиям тендера Потенциальным поставщиком были представлены данные документы. Кроме того, в рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос в адрес Потенциальных поставщиков АО «Казтелепорт» - ДО НБК» и ТОО «Terra Telecom», о предоставлении разъяснения касательно того, что предлагаемый ТОО «Terra Telecom» ЦОД был ранее указан в тендерной заявке АО «Казтелепорт» - ДО НБК». Согласно поступившего ответа от АО «Казтелепорт» - ДО НБК», данное юридическое лицо указывает себя собственником помещения, расположенного по адресу: г.Алматы, ул.Войкова, 2а. В случае корректности представленной АО «Казтелепорт» - ДО НБК» информации, Потенциальным поставщиком ТОО «Terra Telecom» также необходимо соблюдать требования Правил по предоставлению информации о субподрядчиках (соисполнителях), а также по ограничению на передачу Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объема работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающего две трети от общего объема работ и (или) услуг. По состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ от ТОО «Terra Telecom» на данный запрос не поступил.</p>
---	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

4	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык – проспект Аль-Фараби – проспект Саина – проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать – 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложения №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил; <p>3) Потенциальным поставщиком в рамках приведения своей тендерной заявки в соответствие условиям тендера представлены документы на ЦОД, расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Войкова, 2а, а именно: технический паспорт и схемы/рабочие проекты, автором которых указан АО «Казтелепорт» - ДО НБК». При этом потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация либо иное пояснение с указанием того, что для оказания услуг им предлагается данный ЦОД, ввиду того тендерная комиссия не может определить для устранения каких несоответствий условиям тендера Потенциальным поставщиком были представлены данные документы. Кроме того, в рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос в адрес Потенциальных поставщиков АО «Казтелепорт» - ДО НБК» и ТОО «Terra Telecom», о предоставлении разъяснения касательно того, что предлагаемый ТОО «Terra Telecom» ЦОД был ранее указан в тендерной заявке АО «Казтелепорт» - ДО НБК». Согласно поступившего ответа от АО «Казтелепорт» - ДО НБК», данное юридическое лицо указывает себя собственником помещения, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Войкова, 2а. В случае корректности представленной АО «Казтелепорт» - ДО НБК» информации, Потенциальным поставщиком ТОО «Terra Telecom» также необходимо соблюдать требования Правил по предоставлению информации о субподрядчиках (соисполнителях), а также по ограничению на передачу Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объема работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающего две трети от общего объема работ и (или) услуг. По состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ от ТОО «Terra Telecom» на данный запрос не поступил.</p>
---	-----------------------------------	-----------------------------------	---	---

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык – проспект Аль-Фараби – проспект Саина – проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать – 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложения №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил; <p>3) Потенциальным поставщиком в рамках приведения своей тендерной заявки в соответствие условиям тендера представлены документы на ЦОД, расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Войкова, 2а, а именно: технический паспорт и схемы/рабочие проекты, автором которых указан АО «Казтелепорт» - ДО НБК». При этом потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация либо иное пояснение с указанием того, что для оказания услуг им предлагается данный ЦОД, ввиду того тендерная комиссия не может определить для устранения каких несоответствий условиям тендера Потенциальным поставщиком были представлены данные документы. Кроме того, в рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос в адрес Потенциальных поставщиков АО «Казтелепорт» - ДО НБК» и ТОО «Terra Telecom», о предоставлении разъяснения касательно того, что предлагаемый ТОО «Terra Telecom» ЦОД был ранее указан в тендерной заявке АО «Казтелепорт» - ДО НБК». Согласно поступившего ответа от АО «Казтелепорт» - ДО НБК», данное юридическое лицо указывает себя собственником помещения, расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Войкова, 2а. В случае корректности представленной АО «Казтелепорт» - ДО НБК» информации, Потенциальным поставщиком ТОО «Terra Telecom» также необходимо соблюдать требования Правил по предоставлению информации о субподрядчиках (соисполнителях), а также по ограничению на передачу Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объема работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающего две трети от общего объема работ и (или) услуг. По состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ от ТОО «Terra Telecom» на данный запрос не поступил.</p>
№	"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ , 941240000193			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера	

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык – проспект Аль-Фараби – проспект Саина – проспект Рыскулова;</p> <p>2) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (система контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (система контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок; <p>3) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика; <p>4) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казхателеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС.»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключении одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку); тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключении одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1»; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>1) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.
---	----------------------------	-----------------------------------	---	---

2	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	отклонен без права переподдачи	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера АО «Казакхтелеком» не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова;</p> <p>2) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (системам контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок; <p>3) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика; <p>4) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казакхтелеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС.»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см.»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций.»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку); тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП.»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1.»; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>1) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.
---	-----------------------	--------------------------------	--

3	<p>НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ</p>	<p>отклонен без права передачи</p>	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык – проспект Аль-Фараби – проспект Саина – проспект Рыскулова;</p> <p>2) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (система контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (система контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок; <p>3) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика; <p>4) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казхателеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС.»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку); тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1»; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>1) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.
---	---------------------------------------	--	---

4	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык – проспект Аль-Фараби – проспект Саина – проспект Рыскулова;</p> <p>2) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (система контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (система контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок; <p>3) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика; <p>4) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казактелеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС.»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку); тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1»; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>1) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.
---	-----------------------------------	-----------------------------------	---	---

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык – проспект Аль-Фараби – проспект Саина – проспект Рыскулова;</p> <p>2) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (системам контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок; <p>3) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика; <p>4) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казактелеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС.»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку); тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1»; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>1) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.
---	------------------------------	-----------------------------------	---	---

Следующие тендерные заявки были допущены: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
Допущенные поставщики отсутствуют.				

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Услуги телекоммуникационные по лоту №160283-Г1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Да
	ПРОШИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ	Да
	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Да
Секретарь тендерной комиссии	АХМЕТОВА САЛТАНАТ МҰРАТҚЫЗЫ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций