

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 41865-Т

26.04.2023 11:09:10

Тапсырыс беруші* "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

Тендер № 41865

Тендер атауы Қатынасты бақылау және басқару жүйесі
(техникалық сипаттаманы өзгерте
отырып, қайталап сатып алу)

Ұйымдастырушының атауы "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРНЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, ФУРКАТА, 4,

**Толықтырылған өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу күні** 2023-05-02 12:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	Бас директордың орынбасары	Төраға
2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Бөлім бастығы	Төрағаның орынбасары
3	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Бөлім бастығы	Комиссияның мүшесі
4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
5	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Жетекші экономист	Комиссияның мүшесі
7	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Бөлім бастығының орынбасары	Комиссияның мүшесі
8	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Бөлім бастығының орынбасары	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 19506919.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	159519-T2	Қатынасты бақылау және басқару жүйесі	БЦ Руқсатты бақылау жүйесі	1.000	19506919.00	19506919.00

Лоттың № : 159519-T2

Лоттың атауы : Қатынасты бақылау және басқару жүйесі

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : БЦ Руқсатты бақылау жүйесі

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	"Novacom Technology" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 151240017271		
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Берілген техникалық спецификацияда бренд пен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалар көрсетілмейді. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). Теңестіру керек. 2) Microsoft Windows Pro 11 - СКУД бағдарламалық құралы тармағы бойынша ұсынылатын жабдық тізімінде ұсынылған. Бұл бағдарлама кіруді басқару жүйелеріне арналған бағдарламалық өнім емес. Бұл бағдарлама СКУД жүйелік контроллерлерді қосуға және басқаруға қолдау көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет. 3) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII форматындағы (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (раस्ताумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). Сәйкестендіру қажет. 4) Ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен жұмыс расталмаған (Prox Card II) Тұтынушы пайдаланады. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ, Тұтынушы. Сәйкестендіру қажет. 5) Орнату үшін жоспарланған жабдықтың берілген тізімі контроллерлердің, RS-485 интерфейсі үшін тоқтату резисторларының, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет.
2	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Берілген техникалық спецификацияда бренд пен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалар көрсетілмейді. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). Теңестіру керек. 2) Microsoft Windows Pro 11 - СКУД бағдарламалық құралы тармағы бойынша ұсынылатын жабдық тізімінде ұсынылған. Бұл бағдарлама кіруді басқару жүйелеріне арналған бағдарламалық өнім емес. Бұл бағдарлама СКУД жүйелік контроллерлерді қосуға және басқаруға қолдау көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет. 3) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII форматындағы (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (раस्ताумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). Сәйкестендіру қажет. 4) Ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен жұмыс расталмаған (Prox Card II) Тұтынушы пайдаланады. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ, Тұтынушы. Сәйкестендіру қажет. 5) Орнату үшін жоспарланған жабдықтың берілген тізімі контроллерлердің, RS-485 интерфейсі үшін тоқтату резисторларының, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет.

3	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Берілген техникалық спецификацияда бренд пен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалар көрсетілмейді. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). Теңестіру керек. 2) Microsoft Windows Pro 11 - СКУД бағдарламалық құралы тармағы бойынша ұсынылатын жабдық тізімінде ұсынылған. Бұл бағдарлама кіруді басқару жүйелеріне арналған бағдарламалық өнім емес. Бұл бағдарлама СКУД жүйелік контроллерлерді қосуға және басқаруға қолдау көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет. 3) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII форматындағы (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (раस्ताумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). Сәйкестендіру қажет. 4) Ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен жұмыс расталмаған (Prox Card II) Тұтынушы пайдаланады. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ, Тұтынушы. Сәйкестендіру қажет. 5) Орнату үшін жоспарланған жабдықтың берілген тізімі контроллерлердің, RS-485 интерфейсі үшін тоқтату резисторларының, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет.
4	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Берілген техникалық спецификацияда бренд пен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалар көрсетілмейді. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). Теңестіру керек. 2) Microsoft Windows Pro 11 - СКУД бағдарламалық құралы тармағы бойынша ұсынылатын жабдық тізімінде ұсынылған. Бұл бағдарлама кіруді басқару жүйелеріне арналған бағдарламалық өнім емес. Бұл бағдарлама СКУД жүйелік контроллерлерді қосуға және басқаруға қолдау көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет. 3) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII форматындағы (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (раस्ताумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). Сәйкестендіру қажет. 4) Ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен жұмыс расталмаған (Prox Card II) Тұтынушы пайдаланады. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ, Тұтынушы. Сәйкестендіру қажет. 5) Орнату үшін жоспарланған жабдықтың берілген тізімі контроллерлердің, RS-485 интерфейсі үшін тоқтату резисторларының, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет.

5	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Берілген техникалық спецификацияда бренд пен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалар көрсетілмейді. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). Теңестіру керек. 2) Microsoft Windows Pro 11 - СКУД бағдарламалық құралы тармағы бойынша ұсынылатын жабдық тізімінде ұсынылған. Бұл бағдарлама кіруді басқару жүйелеріне арналған бағдарламалық өнім емес. Бұл бағдарлама СКУД жүйелік контроллерлерді қосуға және басқаруға қолдау көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет. 3) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII форматындағы (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). Сәйкестендіру қажет. 4) Ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен жұмыс расталмаған (Prox Card II) Тұтынушы пайдаланады. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ, Тұтынушы. Сәйкестендіру қажет. 5) Орнату үшін жоспарланған жабдықтың берілген тізімі контроллерлердің, RS-485 интерфейсі үшін тоқтату резисторларының, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет.
6	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Берілген техникалық спецификацияда бренд пен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалар көрсетілмейді. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). Теңестіру керек. 2) Microsoft Windows Pro 11 - СКУД бағдарламалық құралы тармағы бойынша ұсынылатын жабдық тізімінде ұсынылған. Бұл бағдарлама кіруді басқару жүйелеріне арналған бағдарламалық өнім емес. Бұл бағдарлама СКУД жүйелік контроллерлерді қосуға және басқаруға қолдау көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет. 3) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII форматындағы (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). Сәйкестендіру қажет. 4) Ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен жұмыс расталмаған (Prox Card II) Тұтынушы пайдаланады. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ, Тұтынушы. Сәйкестендіру қажет. 5) Орнату үшін жоспарланған жабдықтың берілген тізімі контроллерлердің, RS-485 интерфейсі үшін тоқтату резисторларының, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет.

7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Берілген техникалық спецификацияда бренд пен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалар көрсетілмейді. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). Теңестіру керек. 2) Microsoft Windows Pro 11 - СКУД бағдарламалық құралы тармағы бойынша ұсынылатын жабдық тізімінде ұсынылған. Бұл бағдарлама кіруді басқару жүйелеріне арналған бағдарламалық өнім емес. Бұл бағдарлама СКУД жүйелік контроллерлерді қосуға және басқаруға қолдау көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет. 3) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII форматындағы (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). Сәйкестендіру қажет. 4) Ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен жұмыс расталмаған (Prox Card II) Тұтынушы пайдаланады. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ, Тұтынушы. Сәйкестендіру қажет. 5) Орнату үшін жоспарланған жабдықтың берілген тізімі контроллерлердің, RS-485 интерфейсі үшін тоқтату резисторларының, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді. Сәйкестендіру қажет.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN" (Консорциум - "ЖШС "Ронекс Секьюрити Компани""), 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Орнату жоспарланған жабдықтың берілген тізімінде брендті мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. Теңестіру керек. 2) Ұсынылған техникалық ерекшелікте негізгі талаптың растауы жоқ, атап айтқанда: жүйе кіру карталарын пайдалана отырып, кіру және шығуға 8 есікті қосуды ескере отырып орнатылуы керек. Үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде біріншілердің кез келгені қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылау және бір қызметкердің үй-жайда болуын болдырмау (дабыл). Осы талаптарға жауап беретін жабдықтың маркасы мен техникалық сипаттамаларын көрсету қажет.

2	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Орнату жоспарланған жабдықтың берілген тізімінде брендті мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. Теңестіру керек. 2) Ұсынылған техникалық ерекшелікте негізгі талаптың растауы жоқ, атап айтқанда: жүйе кіру карталарын пайдалана отырып, кіру және шығуға 8 есікті қосуды ескере отырып орнатылуы керек. Үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде біріншілердің кез келгені қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылау және бір қызметкердің үй-жайда болуын болдырмау (дабыл). Осы талаптарға жауап беретін жабдықтың маркасы мен техникалық сипаттамаларын көрсету қажет.
3	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Орнату жоспарланған жабдықтың берілген тізімінде брендті мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. Теңестіру керек. 2) Ұсынылған техникалық ерекшелікте негізгі талаптың растауы жоқ, атап айтқанда: жүйе кіру карталарын пайдалана отырып, кіру және шығуға 8 есікті қосуды ескере отырып орнатылуы керек. Үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде біріншілердің кез келгені қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылау және бір қызметкердің үй-жайда болуын болдырмау (дабыл). Осы талаптарға жауап беретін жабдықтың маркасы мен техникалық сипаттамаларын көрсету қажет.
4	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Орнату жоспарланған жабдықтың берілген тізімінде брендті мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. Теңестіру керек. 2) Ұсынылған техникалық ерекшелікте негізгі талаптың растауы жоқ, атап айтқанда: жүйе кіру карталарын пайдалана отырып, кіру және шығуға 8 есікті қосуды ескере отырып орнатылуы керек. Үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде біріншілердің кез келгені қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылау және бір қызметкердің үй-жайда болуын болдырмау (дабыл). Осы талаптарға жауап беретін жабдықтың маркасы мен техникалық сипаттамаларын көрсету қажет.
5	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Орнату жоспарланған жабдықтың берілген тізімінде брендті мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. Теңестіру керек. 2) Ұсынылған техникалық ерекшелікте негізгі талаптың растауы жоқ, атап айтқанда: жүйе кіру карталарын пайдалана отырып, кіру және шығуға 8 есікті қосуды ескере отырып орнатылуы керек. Үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде біріншілердің кез келгені қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылау және бір қызметкердің үй-жайда болуын болдырмау (дабыл). Осы талаптарға жауап беретін жабдықтың маркасы мен техникалық сипаттамаларын көрсету қажет.

6	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Орнату жоспарланған жабдықтың берілген тізімінде брендті мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. Теңестіру керек. 2) Ұсынылған техникалық ерекшелікте негізгі талаптың растауы жоқ, атап айтқанда: жүйе кіру карталарын пайдалана отырып, кіру және шығуға 8 есікті қосуды ескере отырып орнатылуы керек. Үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде біріншілердің кез келгені қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылау және бір қызметкердің үй-жайда болуын болдырмау (дабыл). Осы талаптарға жауап беретін жабдықтың маркасы мен техникалық сипаттамаларын көрсету қажет.
7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, 1) Орнату жоспарланған жабдықтың берілген тізімінде брендті мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. Теңестіру керек. 2) Ұсынылған техникалық ерекшелікте негізгі талаптың растауы жоқ, атап айтқанда: жүйе кіру карталарын пайдалана отырып, кіру және шығуға 8 есікті қосуды ескере отырып орнатылуы керек. Үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде біріншілердің кез келгені қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылау және бір қызметкердің үй-жайда болуын болдырмау (дабыл). Осы талаптарға жауап беретін жабдықтың маркасы мен техникалық сипаттамаларын көрсету қажет.

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	"Novacom Technology" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	151240017271	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" (Консорциум - "ЖШС "Ронекс Секьюрити Компани")	000240001798	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
--------------------	--------	------------------------------

Тендерлік комиссияның Төрағасы	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Иә
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Иә
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Иә
	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Иә
	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 41865-Т

26.04.2023 11:09:11

Заказчик* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

№ тендера 41865

Наименование тендера Система контроля и управления доступом
(повторные закупки с изменением
технической спецификации)

Наименование организатора РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, ФУРКАТА, 4,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2023-05-02 12:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	Заместитель генерального директора	Председатель
2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Начальник отдела	Заместитель председателя
3	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Начальник отдела	Член комиссии
4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Главный юристконсульт	Член комиссии
5	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Главный юристконсульт	Член комиссии
6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Ведущий экономист	Член комиссии
7	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Заместитель начальника	Член комиссии
8	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Начальник отдела	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 19506919.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	159519-T2	Система контроля и управления доступом	Система контроля доступа ЦБ	1.000	19506919.00	19506919.00

№ лота: 159519-T2

Наименование лота: Система контроля и управления доступом

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Система контроля доступа ЦБ

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVACOM TECHNOLOGY", 151240017271			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p>	<p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера</p>

1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1).В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). Необходимо привести в соответствие. 2). В перечне предлагаемого оборудования по пункту -программное обеспечение СКУД предложена программа Microsoft Windiws Pro 11. Данная программа не является программным продуктом для систем контроля доступа. Эта программа не поддерживает подключение и управление контроллеров системы СКУД. Необходимо привести в соответствие. 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находится двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо привести в соответствие. 4). В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. Необходимо привести в соответствие. 5).В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД. Необходимо привести в соответствие.</p>
2	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1).В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). Необходимо привести в соответствие. 2). В перечне предлагаемого оборудования по пункту -программное обеспечение СКУД предложена программа Microsoft Windiws Pro 11. Данная программа не является программным продуктом для систем контроля доступа. Эта программа не поддерживает подключение и управление контроллеров системы СКУД. Необходимо привести в соответствие. 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находится двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо привести в соответствие. 4). В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. Необходимо привести в соответствие. 5).В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД. Необходимо привести в соответствие.</p>

3	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1).В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). Необходимо привести в соответствие. 2). В перечне предлагаемого оборудования по пункту -программное обеспечение СКУД предложена программа Microsoft Windiws Pro 11. Данная программа не является программным продуктом для систем контроля доступа. Эта программа не поддерживает подключение и управление контроллеров системы СКУД. Необходимо привести в соответствие. 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находится двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо привести в соответствие. 4). В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. Необходимо привести в соответствие. 5).В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД. Необходимо привести в соответствие.</p>
4	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1).В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). Необходимо привести в соответствие. 2). В перечне предлагаемого оборудования по пункту -программное обеспечение СКУД предложена программа Microsoft Windiws Pro 11. Данная программа не является программным продуктом для систем контроля доступа. Эта программа не поддерживает подключение и управление контроллеров системы СКУД. Необходимо привести в соответствие. 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находится двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо привести в соответствие. 4). В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. Необходимо привести в соответствие. 5).В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД. Необходимо привести в соответствие.</p>

5	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. 1).В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). Необходимо привести в соответствие. 2). В перечне предлагаемого оборудования по пункту -программное обеспечение СКУД предложена программа Microsoft Windiws Pro 11. Данная программа не является программным продуктом для систем контроля доступа. Эта программа не поддерживает подключение и управление контроллеров системы СКУД. Необходимо привести в соответствие. 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находится двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо привести в соответствие. 4). В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. Необходимо привести в соответствие. 5).В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД. Необходимо привести в соответствие</p>
6	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1).В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). Необходимо привести в соответствие. 2). В перечне предлагаемого оборудования по пункту -программное обеспечение СКУД предложена программа Microsoft Windiws Pro 11. Данная программа не является программным продуктом для систем контроля доступа. Эта программа не поддерживает подключение и управление контроллеров системы СКУД. Необходимо привести в соответствие. 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находится двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо привести в соответствие. 4). В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. Необходимо привести в соответствие. 5).В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД. Необходимо привести в соответствие.</p>

7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1).В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). Необходимо привести в соответствие. 2). В перечне предлагаемого оборудования по пункту -программное обеспечение СКУД предложена программа Microsoft Windiws Pro 11. Данная программа не является программным продуктом для систем контроля доступа. Эта программа не поддерживает подключение и управление контроллеров системы СКУД. Необходимо привести в соответствие. 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находится двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо привести в соответствие. 4). В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. Необходимо привести в соответствие. 5).В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД. Необходимо привести в соответствие.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" (Консорциум - "ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"), 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находится двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.</p>

2	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
3	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
4	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
5	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.

6	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.
7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, 1) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. Необходимо привести в соответствие. 2) В предоставленной технической спецификации нет подтверждений основного требования, а именно: систему необходимо установить с учетом подключения 8 дверей на вход выход по картам доступа. Доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). Необходимо указать марку и технические характеристики оборудования отвечающие за данные требования.

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVACOM TECHNOLOGY"	151240017271	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" (Консорциум - "ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани")	000240001798	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Да
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Да
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Да
	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Да
	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Да
Секретарь тендерной комиссии	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций