

Қорытындылар туралы хаттама №28857-Т

11.08.2022 15:29:02

Тапсырыс беруші*	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тендер №	28857
Тендер атауы	Үздіксіз қоректеу көзі
Ұйымдастырушының атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Басқарма Төрағасының Орынбасары	Төраға
2	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Ақпараттық технологиялар Департаментінің директорының орынбасары	Төрағаның орынбасары
3	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің Ішкі қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасы бастығы	Комиссияның мүшесі
4	БЕЙСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	Ақпараттық технологиялар Департаментінің сатып алу бөлімінің бас маманы	Комиссияның мүшесі
6	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Қауіпсіздік департаментінің Ақпараттық қауіпсіздік басқармасының Бас маманы	Комиссияның мүшесі
8	ЕСМАҒАНБЕТОВА ЖАНАРА СЕРИКБОЛОВНА	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маман	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 39346084.33 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
---	----------	--------------	---------------------	------	---------------------------	-------------------------------------

1	101403-T1	Үздіксіз қоректеу көзі	Үздіксіз қуат көзі ОА үшін	1.000	39346084.33	39346084.33
---	-----------	------------------------	----------------------------	-------	-------------	-------------

Лоттың №: 101403-T1

Лоттың атауы: Үздіксіз қоректеу көзі

Қосымша сипаттамасы: Үздіксіз қуат көзі ОА үшін

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
115362	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS"	050240012732	-	2022-07-22 18:34:25
115662	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	-	2022-07-22 17:43:51
115680	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AVA TECH"	100540004378	-	2022-07-22 18:26:45
115734	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA"	100840006731	-	2022-07-22 18:01:07

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS" , 050240012732			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.

2	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
5	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
2	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.

4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
5	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AVA TESH" , 100540004378			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.

2	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
5	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК INTEGRA" , 100840006731			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
2	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.

4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
5	БЕИСОВ САНЖАР МИРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
Тендерға қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген.				

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 101403-Т1 лот бойынша Үздіксіз қоректеу көзі тендерлік қатысуға бірде бір әлеуетті жеткізушінің жіберілмеуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Иә

Комиссияның мүшелері	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Иә
	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	Иә
	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ЕСМАГАНБЕТОВА ЖАНАРА СЕРИКБОЛОВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах №28857-Т

11.08.2022 15:29:02

Заказчик*	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
№ тендера	28857
Наименование тендера	Источник бесперебойного питания
Наименование организатора	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес организатора	Казахстан,г.Алматы,Медеуский район, микрорайон Самал-2,дом №97, нежилое помещение №13,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Заместитель Председателя Правления	Председатель
2	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Заместитель директора Департамента информационных технологий	Заместитель председателя
3	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Начальник управления правового обеспечения внутренней деятельности Юридического департамента	Член комиссии
4	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	Главный специалист отдела закупок Департамента информационных технологий	Член комиссии
6	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Главный специалист Управления информационной безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
8	ЕСМАГАНБЕТОВА ЖАНАРА СЕРИКБОЛОВНА	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 39346084.33 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	101403-T1	Источник бесперебойного питания	Источник бесперебойного питания для ЦА	1.000	39346084.33	39346084.33

№ лота: 101403-T1

Наименование лота: Источник бесперебойного питания

Дополнительная характеристика: Источник бесперебойного питания для ЦА

Информация о предоставленных тендерных заявках: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
115362	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS"	050240012732	-	2022-07-22 18:34:25
115662	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	-	2022-07-22 17:43:51
115680	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AVA TESH"	100540004378	-	2022-07-22 18:26:45
115734	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA"	100840006731	-	2022-07-22 18:01:07

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS" , 050240012732			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p>	<p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера</p>

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
2	ТЕРЛИКБАЙ ЭСЕЛ ЖУМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.

5	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
2	ТЕРЛИКБАЙ ЭСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.

3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
5	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AVA TECH" , 100540004378			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
2	ТЕРЛИКБАЙ ЭСЕЛ ЖУМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.

5	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно в соответствии с пунктом 2.2) пункта 4 технической спецификации Потенциального поставщика диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V, однако в техническом описании предлагаемого Потенциальным поставщиком оборудования диапазон входных напряжений при полной нагрузке указан - 342-477 V, следовательно, оборудование не соответствует заявленным техническим характеристикам, указанным в технической спецификации Потенциального поставщика.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВК INTEGRA" , 100840006731			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
2	ТЕРЛИКБАЙ ЭСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.

3	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.
5	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) в нарушение подпункта 2.2) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 320 - 460 V, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, широкий диапазон входных напряжений при полной нагрузке обозначен - 340 - 480 V; б) в нарушение подпункта 2.3) пункта 4 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в технической спецификации диапазон входной частоты ИБП обозначен - 45-66Hz, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, диапазон входной частоты ИБП обозначен - 40-70Hz.

Следующие тендерные заявки были допущены: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
Допущенные поставщики отсутствуют.				

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Источник бесперебойного питания по лоту №101403-Т1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ТЕРЛКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Да
	БЕИСОВ САНЖАР ОМИРОВИЧ	Да
	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	ЕСМАГАНБЕТОВА ЖАНАРА СЕРИКБОЛОВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций